

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nº. 19/19919-1607-S

Bellaterra, 29 de Julio de 2019		Marca comercial:
DANOSA Polígono industrial sector 9 19290 Fontanar (Guadalajara)		ARGOCOLA ELITE 200
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004-1:2017 Material recibido: Adhesivo cementoso		Clase: C1TE
ENSAYOS SOLICITADOS Y RESUMEN DE RESULTADOS		
Fecha de realización de los ensayos: del 11/06/2019 al 17/07/219		
Agua añadida:		27,0%
Tiempo Abierto, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.1	Adherencia a 30min	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.2		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.3		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.4		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.5		≥ 0,5 N/mm²
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.2		≤ 0,5 mm

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 19/19919-1607. Este documento no está cubierto por la Acreditación de ENAC ni por sus acuerdos internacionales de reconocimiento.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com.